

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов
« 21 » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»

Г. К. Гладковский
« 21 » декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ № ПД-262/22 от 21.12.2022 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ 67-12 от 08.10.2012 и дополнению

Срок действия с 21.12.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 21.12.2027 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Грозозащитный трос ПК-МЗ-В-ОЖ-Н-МК-Р диаметрами 9,2 мм; 11,0 мм, маркировочных групп 1370, 1470, 1570, 1670, 1770 Н/мм² в соответствии с ТУ 14-173-042-2010 с изм. №1-4 совместно с:

- линейной арматурой производства ООО «ТЭМЗ» (г. Тула):
 - зажимами прессуемыми натяжными типа НС-МЗ по ТУ 3449-053-77040783-2015 с изм 1 производства ООО «ТЭМЗ» (г. Тула);
- линейной арматурой производства ООО «ПЛП РУС» (МО. г. Фрязино)
 - натяжными спиральными зажимами марки НС-9,2-МЗ, НС-11,0-МЗ, по ТУ 3449-022-20743708-2020,
 - соединительными спиральными зажимами марки СС-9,2-МЗ, СС-11-МЗ по ТУ 344-024-20743708-2020,
 - поддерживающими спиральными зажимами марки ПСМ-9,2-МЗ и ПСМ-11,0-МЗ по ТУ 3449-023-20743708-2020

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Белорецкий металлургический комбинат» (453500, рес. Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Белорецкий металлургический комбинат».
(453500, рес. Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1).

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего
Заключения без разрешения ПАО «Россети»